

**SUORITUSTASOILMOITUS**
NOIKLX and IFXI-LX/HXJ**Tuote:**Halogeeniton Asennuskaapeli
NOIKLX and IFXI-LX/HXJ 0,3/0,5 kV 3÷5 x 1,5÷2,5 mm²**Valmistaja:****NKT A/S**
Toftegaardsvej 25
4550 Asnaes, DK**Aiottu****käyttötarkoitus:**

Kaapeli on tarkoitettu käytettäväksi rakennuskohteissa, joille on asettettu paloteknisiä vaatimuksia.

EU**vaatimustenmukai-**
suuden**osoittaminen:****CPR** - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta**Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Ilmoitetut suoritustasot	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	Järjestelmän AVCP
Palotekninen käyttäytyminen	Eca	EN 50575:2014+A1:2016	3
Vaaralliset aineet	NPD	EN 50575:2014+A1:2016	3

Lisätietoja:

CE-merkintä aloitettu vuonna: 2015

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

... puolesta allekirjoittanut

NKT A/S

08.02.2022

Magnus Green Dalsgaard
Design Engineer